



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00058/20

Серия RU № 0149676



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@csrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОСС ЛИНК», место нахождения: 123308, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 4-Я, ДОМ 11, ПОМ VII КОМ 20 ЭТ 4, адрес места осуществления деятельности: 123008, РОССИЯ, Г Москва, ул Магистральная 4-я, дом 11, помещение VII, комната 20, этаж 4, ОГРН: 1167746183934, номер телефона: +74957846607, адрес электронной почты: esopl@esoplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОСС ЛИНК», место нахождения: 123308, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ 4-Я, ДОМ 11, ПОМ VII КОМ 20 ЭТ 4, адрес места осуществления деятельности: 141401, РОССИЯ, Московская обл, г Химки, ул Рабочая, дом 2а.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ), товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»), типов «Легкая» и «Тяжелая», номинальным наружным диаметром от 16 до 50 мм, согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696044), выпускаемые по ТУ 3464-001-56625002-2001 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-538/09-2020 от 28.09.2020 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 238-СС/09-2020 от 21.09.2020 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4, пункты согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0696045). Условия хранения – при температуре от -5°C до +60°C, срок хранения – 2 года, срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

29.09.2020

ПО

28.09.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Брусникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ74.В.00058/20

Серия **RU** № **0696044**
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3925 90 200 0	Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ), товарного знака «Ecoplast» («Экопласт»)	ТУ 3464-001-56625002-2001 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»
	- тип «Легкая»: внешний диаметр $16 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $10,7 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $14,1 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $18,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $24,5 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $31,2 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $39,6 \pm 0,5$ мм	
	- тип «Тяжелая»: внешний диаметр $16 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $10,7 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $20 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $14,1 \pm 0,3$ мм; внешний диаметр $25 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $18,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $32 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $24,3 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $40 \pm 0,4$ мм, внутренний диаметр $31,2 \pm 0,4$ мм; внешний диаметр $50 \pm 0,5$ мм, внутренний диаметр $39,8 \pm 0,5$ мм	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Брусникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ74.В.00058/20

Серия **RU** № **0696045**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при одиночной и групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Федорова Наталия Александровна

(Ф.И.О.)

Брусникин Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)