

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.RU.C01615

Срок действия с 16.11.2023 по 15.11.2026

№ 1162420

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Кабельные вводы латунные ВКД, ВКБЗ; кабельные вводы нержавеющие ВКБЗ; кабельные вводы пластмассовые МG, РG, ВКД; клапаны латунные и пластмассовые КД Кабельные вводы латунные М, G, РG, NPT, ВК, ВК1, ВК-М-МР, ВКЭ1, ВКХ; кабельные вводы нержавеющие ВК; заглушки латунные ЗР1 и ЗР2: (см. приложение - бланки №№ 1162421-1162422)
ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023
Серийный выпуск

код ОКПД2
27.33.13.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 14254 — 2015

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод электротехнической арматуры»
Юридический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р/п. Краснообск, ул. Восточная, д.4/1, оф.10
ИНН: 5405340660

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Завод электротехнической арматуры»
Юридический адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский р-н, р/п. Краснообск, ул. Восточная, д.4/1, оф.10
Телефон: (383) 308-72-36. E-mail: nzeta.ru
ИНН: 5405340660

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 055-11-23-Д-ВТ, 056-11-23-Д-ВТ, 057-11-23-Д-ВТ, 058-11-23-Д-ВТ от 08.11.2023 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия