

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01878

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001315

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «МЕТА». Адрес: 199048, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5-я линия, д. 68, корп. 3, литера «Г». ОГРН 1037800017914. Телефон/факс: +7 (812) 320-99-43. E-mail: meta@meta-spb.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «МЕТА». Адрес: 199048, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5-я линия, д. 68, корп. 3, литера «Г». ОГРН 1037800017914. Телефон/факс: +7 (812) 320-99-43. E-mail: meta@meta-spb.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Технические средства пожарной автоматики для системы оповещения и управления эвакуацией людей, выпускаемые по техническим условиям ФКЕС 423125.084 ТУ, ФКЕС 426491.451 ТУ, перечень в соответствии с Приложением № 0000863. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 43 7130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Э-2/03-2016, № Э-3/03-2016 от 11.03.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 160/ОС-15 от 18.11.2015 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ФКЕС 423125.084 ТУ, ФКЕС 426491.451 ТУ, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2016 по 13.03.2021



Руководитель (Заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.И. Кондауров

ИНДИКАЦИЯ, ФИМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНДИКАЦИЯ, ФИМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ34.В.01878

(обязательная сертификация)

№ 0000863

Перечень технических средств пожарной автоматики
для системы оповещения и управления эвакуацией людей,
выпускаемых по техническим условиям ФКЕС 423125.084 ТУ, ФКЕС 426491.451 ТУ.

1. Прибор пожарный управления оповещением, выпускаемый по ФКЕС 423125.084 ТУ,
код ОКП 43 7132, в составе:

№ п/п	Обозначение	Наименование
1	МЕТА 7122М	Блок центральный
2	МЕТА 18580-8(-16,-24,-32,-40)	Пульт микрофонный
3	МЕТА 17426, МЕТА 19426	Коммутаторы пультов
4	МЕТА 17016, МЕТА 19016	Блоки управления СО
5	МЕТА 7314, МЕТА 9314	Медиаконверторы
6	МЕТА 7712, МЕТА 9718, МЕТА 9709М	Блоки резервного питания

2. Оповещатель пожарный световой МЕТА 7023, выпускаемый по техническим условиям ФКЕС
426491.451 ТУ, код ОКП 43 7135



[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ

М.И. Кондауров

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

И.А. Поединцев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ