



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВУ.ПБ10.Н00558

№ ПС 009202

код ОК 034-2014 (ОКПД-2): 20.30.22
код ТН ВЭД России: 3214 10 100 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БелиНЕКО» (ООО «БелиНЕКО»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224010, Брестская обл., Брестский р-он, р-он Аэропорта, СЭЗ «Брест», Беларусь. Телефон: +375(162)973022. Адрес электронной почты: office@belineco.com.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пена полиуретановая монтажная профессиональная и бытовая торговой марки ОГНЕЗА. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 809000487.005-2014 с изм. №8. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94, в виде линейных швов в фрагменте стеновой конструкции при глубине шва 100 мм:

- ширине шва 40 мм – EI30;
 - ширине шва 30 мм – EI45;
 - ширине шва 20 мм – EI60;
 - ширине шва 10 мм – EI90
- при глубине шва 200 мм и:
- ширине шва 40 мм – EI120;
 - ширине шва 30 мм – EI150;
 - ширине шва 20 мм – EI180;
 - ширине шва 10 мм – EI240

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний K086 от 22.08.2024, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.2ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ ВУ 809000487.005-2014 с изм. №8. Регистрационные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 23.08.2024 г. ПО 22.08.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

(подпись)

Е.О. Варлаков

(подпись)

